水質検査結果報告書

No. A2202130 - 001
2022 年 6 月 3 日

大桑村長　貴舟 豊　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録票 第27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3865 甲斐市下今井1-6-1
技術センター　〒385-0051 長野県佐久市岩部106-2
北陸検査センター　〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村長　貴舟 豊　長野県木曽郡大桑村長野2778				
採水日時	2022 年 5 月 19 日　(9時55分)	受付年月日	2022 年 5 月 19 日	種別	上水
採水場所名（水道名等）	小川簡易水道				
採水者	上杉大志				
天候	前日　晴　当日　晴	採水時の温度	気温 23.7 ℃	水温 15 ℃	

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
六価クロム化合物	mg/L	0.002　未満	0.02　以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
塩素酸	mg/L	0.10	0.6　以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.02　以下
クロロホルム	mg/L	0.035	0.06　以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.1　以下
臭素酸	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
総トリハロメタン	mg/L	0.035	0.1　以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.028	0.03　以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.03　以下
ブロモホルム	mg/L	0.001　未満	0.09　以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008　未満	0.08　以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.015	0.2　以下
塩化物イオン	mg/L	1.2	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	3　以下
ｐＨ値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.6	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		－以下余白－	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2022 年 5 月 19 日　～　2022 年 5 月 30 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長　小林路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

#: 水道GLP認定外項目