

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A7-001
2024 年 10 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845
技術センター 〒385-0054
北陸検査センター 〒920-0346
東京検査センター 〒184-0003

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 10 月 2 日 (08時20分)	受付年月日	2024 年 10 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 18.5℃ 水温 22.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.8	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値	—	7.7	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1.0	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 2 日 ~ 2024 年 10 月 16 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書


No. KM2400019708-A7-002
2024 年 10 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 長野県松本市 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市地1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県北杜市地1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 10 月 2 日 (09時40分)	受付年月日	2024 年 10 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷消火栓 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 18.0℃ 水温 22.0℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.2	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 2 日 ~ 2024 年 10 月 16 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A7-003
2024 年 10 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP082
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務認定第27号
〒390-1242 長野県松本市大桑 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市所沢町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 10 月 2 日 (10時16分)	受付年月日	2024 年 10 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易水道 消火栓 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 21 ℃ 水温 24.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.8	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値	—	7.7	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1.0	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 2 日 ~ 2024 年 10 月 16 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A7-004

2024 年 10 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県松本市第27号
〒390-1242 長野県松本市金三町1-5-4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町也1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤原105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1			
採 水 日 時	2024 年 10 月 2 日 (08時54分)	受付年月日	2024 年 10 月 2 日	
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 須原浄化センター 上水			
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様			
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 18.5 ℃	水温 25.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.21	0.8 以下
塩素酸	mg/L	0.11	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.003	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.003	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	2.4	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2024 年 10 月 2 日 ～ 2024 年 10 月 16 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検 査 責 任 者	部長 小林 路子
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A7-005

2024 年 10 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県松本市第27号
〒390-1242 長野県松本市大平4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845
技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 10 月 2 日 (09時25分)	受付年月日	2024 年 10 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 中尾平ポンプ室 上水		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 22 ℃ 水温 27.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.21	0.8 以下
塩素酸	mg/L	0.12	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.005	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.005	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	2.4	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2024 年 10 月 2 日 ～ 2024 年 10 月 16 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検 査 責 任 者	部長 小林 路子
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A7-006
2024 年 10 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 長野県松本市 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市 1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県北本市 105-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 10 月 2 日 (10時50分)	受付年月日	2024 年 10 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 24.8℃ 水温 23.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.21	0.8 以下
塩素酸	mg/L	0.12	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.003	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.003	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	2.5	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 2 日 ~ 2024 年 10 月 16 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A7-007

2024 年 10 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務認可第27号
〒390-1242 長野県松本市大和 4010-5

環境未来株式会社 総合検査サービス

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町西也1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市関部105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 10 月 2 日 (08時15分)	受付年月日	2024 年 10 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 上水		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 19 ℃ 水温 23.5 ℃

書依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.21	0.8 以下
塩素酸	mg/L	0.11	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.006	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.006	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	2.5	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2024 年 10 月 2 日 ～ 2024 年 10 月 16 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検 査 責 任 者	部長 小林 路子
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A7-008

2024 年 10 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 10 月 2 日 (11時18分)	受付年月日	2024 年 10 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 長野浄化センター 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 25 ℃ 水温 27 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.19	0.8 以下
塩素酸	mg/L	0.11	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.003	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.003	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	2.4	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 2 日 ~ 2024 年 10 月 16 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A7-009
2024 年 10 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP082
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 長野県松本市 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市所南町地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県市所南町地1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 10 月 2 日 (11時53分)	受付年月日	2024 年 10 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 27 ℃ 水温 23 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.1	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.0	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 2 日 ~ 2024 年 10 月 16 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A7-010
2024 年 10 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845
技術センター 〒385-0054
北陸検査センター 〒920-0346
東京検査センター 〒184-0003

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 10 月 2 日 (11時40分)	受付年月日	2024 年 10 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 27 ℃ 水温 22.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.7	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 2 日 ~ 2024 年 10 月 16 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A7-011
2024 年 10 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 第27号
〒390-1242 長野県松本市中央4-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市1-1-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 10 月 2 日 (11時15分)	受付年月日	2024 年 10 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	野尻水系 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 26 ℃ 水温 26.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.6	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	6.8	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 2 日 ~ 2024 年 10 月 16 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A7-012

2024 年 10 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大和3-4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市上野原105-2

北陵検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1			
採 水 日 時	2024 年 10 月 2 日 (10時25分)		受付年月日	2024 年 10 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易給水施設 伊奈川着水井 原水 (指標菌)			
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様			
天 候	前日 晴 当日 晴		採水時の温度	気温 22 ℃ 水温 17 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	2	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 2 日 ～ 2024 年 10 月 16 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A7-013

2024 年 10 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大和 4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市御前106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 10 月 2 日 (08時35分)	受付年月日	2024 年 10 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 小川水源 原水 (指標菌)		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 14.5 ℃ 水温 16 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 2 日 ～ 2024 年 10 月 16 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A7-014

2024 年 10 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大和4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部165-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 10 月 2 日 (09時45分)	受付年月日	2024 年 10 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷水源 原水 (指標菌)		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 16 ℃ 水温 15.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A7-015

2024 年 10 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第815号第27号
〒390-1242 長野県松本市大和4-10-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市磯崎105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1				
採 水 日 時	2024 年 10 月 2 日 (11時25分)		受付年月日	2024 年 10 月 2 日	
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻着水井 原水 (指標菌)				
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様				
天 候	前日 晴 当日 晴		採水時の温度	気温 19 ℃	水温 16.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	4	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 2 日 ～ 2024 年 10 月 16 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		