

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A11-001  
2025 年 2 月 19 日

大桑村長 坂家重吉 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業務委託第27号  
〒390-1242 長野県松本市 4010-5  
環境未来株式会社 総合検査センター  
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市地1-6-1  
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-2  
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1  
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



|                 |                                     |        |                 |
|-----------------|-------------------------------------|--------|-----------------|
| 依頼者             | 大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1 |        |                 |
| 採水日時            | 2025 年 2 月 5 日 (08時38分)             | 受付年月日  | 2025 年 2 月 5 日  |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 小川簡易水道 殿下落地区給水 上水                   |        |                 |
| 採水者             | 上杉大志 様・榛葉陽俊 様                       |        |                 |
| 天候              | 前日 雪 当日 雪                           | 採水時の温度 | 気温 6 ℃ 水温 5.5 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検査項目                 | 単位                               | 検査結果     | 水質基準        |
|----------------------|----------------------------------|----------|-------------|
| 一般細菌                 | CFU/mL                           | 0        | 100 以下      |
| 大腸菌                  | —                                | 不検出      | 検出されないこと    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン      | mg/L                             | 0.001 未満 | 0.01 以下     |
| 塩素酸                  | mg/L                             | 0.18     | 0.6 以下      |
| クロロ酢酸                | mg/L                             | 0.002 未満 | 0.02 以下     |
| クロロホルム               | mg/L                             | 0.014    | 0.06 以下     |
| ジクロロ酢酸               | mg/L                             | 0.002 未満 | 0.03 以下     |
| ジブロモクロロメタン           | mg/L                             | 0.001 未満 | 0.1 以下      |
| 臭素酸                  | mg/L                             | 0.001 未満 | 0.01 以下     |
| 総トリハロメタン             | mg/L                             | 0.014    | 0.1 以下      |
| トリクロロ酢酸              | mg/L                             | 0.017    | 0.03 以下     |
| ブロモジクロロメタン           | mg/L                             | 0.001 未満 | 0.03 以下     |
| ブロモホルム               | mg/L                             | 0.001 未満 | 0.09 以下     |
| ホルムアルデヒド             | mg/L                             | 0.008 未満 | 0.08 以下     |
| 塩化物イオン               | mg/L                             | 1.1      | 200 以下      |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | mg/L                             | 0.4      | 3 以下        |
| pH値                  | —                                | 7.3      | 5.8以上 8.6以下 |
| 味                    | —                                | 異常なし     | 異常でないこと     |
| 臭気                   | —                                | 異常なし     | 異常でないこと     |
| 色度                   | 度                                | 0.5 未満   | 5 以下        |
| 濁度                   | 度                                | 0.1 未満   | 2 以下        |
|                      |                                  | -以下余白-   |             |
|                      |                                  |          |             |
|                      |                                  |          |             |
|                      |                                  |          |             |
|                      |                                  |          |             |
|                      |                                  |          |             |
|                      |                                  |          |             |
|                      |                                  |          |             |
|                      |                                  |          |             |
|                      |                                  |          |             |
| 判定                   | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。    |          |             |
| 備考                   | 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。   |          |             |
| 検査期日                 | 2025 年 2 月 5 日 ~ 2025 年 2 月 18 日 |          |             |
| 検査機関                 | 環境未来株式会社 総合検査センター                | 検査責任者    | 部長 小林 路子    |
| 検査の方法                | 平成15年厚生労働省告示第261号                |          |             |

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A11-002  
2025 年 2 月 19 日

大桑村長 坂家重吉 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査登録機関 第27号  
〒390-1242 長野県松本市大桑 4010-5  
環境未来株式会社 総合検査センター  
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町池田1-6-1  
技術センター 〒385-0054 長野県松本市東部10-2  
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1  
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                                     |        |                  |
|-----------------|-------------------------------------|--------|------------------|
| 依頼者             | 大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1 |        |                  |
| 採水日時            | 2025 年 2 月 5 日 (13時06分)             | 受付年月日  | 2025 年 2 月 5 日   |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 上郷簡易水道 上郷消火栓 上水                     |        |                  |
| 採水者             | 上杉大志 様・榛葉陽俊 様                       |        |                  |
| 天候              | 前日 雪 当日 雪                           | 採水時の温度 | 気温 -1 ℃ 水温 5.0 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検査項目              | 単位                               | 検査結果     | 水質基準        |
|-------------------|----------------------------------|----------|-------------|
| 一般細菌              | CFU/mL                           | 0        | 100 以下      |
| 大腸菌               | —                                | 不検出      | 検出されないこと    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L                             | 0.001 未満 | 0.01 以下     |
| 塩素酸               | mg/L                             | 0.13     | 0.6 以下      |
| クロロ酢酸             | mg/L                             | 0.002 未満 | 0.02 以下     |
| クロロホルム            | mg/L                             | 0.003    | 0.06 以下     |
| ジクロロ酢酸            | mg/L                             | 0.004    | 0.03 以下     |
| ジブロモクロロメタン        | mg/L                             | 0.001 未満 | 0.1 以下      |
| 臭素酸               | mg/L                             | 0.001 未満 | 0.01 以下     |
| 総トリハロメタン          | mg/L                             | 0.003    | 0.1 以下      |
| トリクロロ酢酸           | mg/L                             | 0.004    | 0.03 以下     |
| ブロモジクロロメタン        | mg/L                             | 0.001 未満 | 0.03 以下     |
| ブロモホルム            | mg/L                             | 0.001 未満 | 0.09 以下     |
| ホルムアルデヒド          | mg/L                             | 0.008 未満 | 0.08 以下     |
| 塩化物イオン            | mg/L                             | 0.9      | 200 以下      |
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L                             | 0.3 未満   | 3 以下        |
| pH値               | —                                | 7.2      | 5.8以上 8.6以下 |
| 味                 | —                                | 異常なし     | 異常でないこと     |
| 臭気                | —                                | 異常なし     | 異常でないこと     |
| 色度                | 度                                | 0.5 未満   | 5 以下        |
| 濁度                | 度                                | 0.1 未満   | 2 以下        |
|                   |                                  | -以下余白-   |             |
|                   |                                  |          |             |
|                   |                                  |          |             |
|                   |                                  |          |             |
|                   |                                  |          |             |
|                   |                                  |          |             |
|                   |                                  |          |             |
|                   |                                  |          |             |
|                   |                                  |          |             |
|                   |                                  |          |             |
| 判定                | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。    |          |             |
| 備考                | 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。   |          |             |
| 検査期日              | 2025 年 2 月 5 日 ～ 2025 年 2 月 18 日 |          |             |
| 検査機関              | 環境未来株式会社 総合検査センター                | 検査責任者    | 部長 小林 路子    |
| 検査の方法             | 平成15年厚生労働省告示第261号                |          |             |

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A11-003  
2025 年 2 月 19 日

大桑村長 坂家重吉 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業務認定機関 第27号  
〒390-1242 長野県松本市会合1-10-5  
環境未来株式会社 総合検査センター  
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨町1-6-1  
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-10-2  
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1  
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



|                 |                                     |        |                  |
|-----------------|-------------------------------------|--------|------------------|
| 依頼者             | 大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1 |        |                  |
| 採水日時            | 2025 年 2 月 5 日 (10時10分)             | 受付年月日  | 2025 年 2 月 5 日   |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 伊奈川簡易水道 伊奈川大野地区給水 上水                |        |                  |
| 採水者             | 上杉大志 様・榛葉陽俊 様                       |        |                  |
| 天候              | 前日 雪 当日 雪                           | 採水時の温度 | 気温 -1 ℃ 水温 3.0 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検査項目                 | 単位                               | 検査結果     | 水質基準        |
|----------------------|----------------------------------|----------|-------------|
| 一般細菌                 | CFU/mL                           | 0        | 100 以下      |
| 大腸菌                  | —                                | 不検出      | 検出されないこと    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン      | mg/L                             | 0.001 未満 | 0.01 以下     |
| 塩素酸                  | mg/L                             | 0.15     | 0.6 以下      |
| クロロ酢酸                | mg/L                             | 0.002 未満 | 0.02 以下     |
| クロロホルム               | mg/L                             | 0.008    | 0.06 以下     |
| ジクロロ酢酸               | mg/L                             | 0.009    | 0.03 以下     |
| ジブロモクロロメタン           | mg/L                             | 0.001 未満 | 0.1 以下      |
| 臭素酸                  | mg/L                             | 0.001 未満 | 0.01 以下     |
| 総トリハロメタン             | mg/L                             | 0.008    | 0.1 以下      |
| トリクロロ酢酸              | mg/L                             | 0.009    | 0.03 以下     |
| ブロモジクロロメタン           | mg/L                             | 0.001 未満 | 0.03 以下     |
| ブロモホルム               | mg/L                             | 0.001 未満 | 0.09 以下     |
| ホルムアルデヒド             | mg/L                             | 0.008 未満 | 0.08 以下     |
| 塩化物イオン               | mg/L                             | 1.1      | 200 以下      |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | mg/L                             | 0.5      | 3 以下        |
| pH値                  | —                                | 7.2      | 5.8以上 8.6以下 |
| 味                    | —                                | 異常なし     | 異常でないこと     |
| 臭気                   | —                                | 異常なし     | 異常でないこと     |
| 色度                   | 度                                | 0.6      | 5 以下        |
| 濁度                   | 度                                | 0.1 未満   | 2 以下        |
|                      |                                  | -以下余白-   |             |
|                      |                                  |          |             |
|                      |                                  |          |             |
|                      |                                  |          |             |
|                      |                                  |          |             |
|                      |                                  |          |             |
|                      |                                  |          |             |
|                      |                                  |          |             |
|                      |                                  |          |             |
|                      |                                  |          |             |
| 判定                   | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。    |          |             |
| 備考                   | 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。   |          |             |
| 検査期日                 | 2025 年 2 月 5 日 ~ 2025 年 2 月 18 日 |          |             |
| 検査機関                 | 環境未来株式会社 総合検査センター                | 検査責任者    | 部長 小林 路子    |
| 検査の方法                | 平成15年厚生労働省告示第261号                |          |             |

# 水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A11-004

2025 年 2 月 19 日

大桑村長 坂家重吉 様



JWWA-GLP092  
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業務登録第27号  
〒390-1242 長野県松本市 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845  
技術センター 〒385-0054  
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1  
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                                     |        |                   |
|-----------------|-------------------------------------|--------|-------------------|
| 依頼者             | 大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1 |        |                   |
| 採水日時            | 2025 年 2 月 5 日 (09時26分)             | 受付年月日  | 2025 年 2 月 5 日    |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 東部簡易水道 須原浄化センター (須原地区) 上水           |        |                   |
| 採水者             | 上杉大志 様・榎葉陽俊 様                       |        |                   |
| 天候              | 前日 雪 当日 雪                           | 採水時の温度 | 気温 5.0 ℃ 水温 7.0 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検査項目                 | 単位                               | 検査結果   | 水質基準        |
|----------------------|----------------------------------|--------|-------------|
| 一般細菌                 | CFU/mL                           | 0      | 100 以下      |
| 大腸菌                  | —                                | 不検出    | 検出されないこと    |
| 塩化物イオン               | mg/L                             | 2.2    | 200 以下      |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | mg/L                             | 0.3 未満 | 3 以下        |
| pH値                  | —                                | 7.2    | 5.8以上 8.6以下 |
| 味                    | —                                | 異常なし   | 異常でないこと     |
| 臭気                   | —                                | 異常なし   | 異常でないこと     |
| 色度                   | 度                                | 0.5 未満 | 5 以下        |
| 濁度                   | 度                                | 0.1 未満 | 2 以下        |
|                      |                                  | -以下余白- |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
| 判定                   | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。    |        |             |
| 備考                   | 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。   |        |             |
| 検査期日                 | 2025 年 2 月 5 日 ~ 2025 年 2 月 18 日 |        |             |
| 検査機関                 | 環境未来株式会社 総合検査センター                | 検査責任者  | 部長 小林 路子    |
| 検査の方法                | 平成15年厚生労働省告示第261号                |        |             |

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A11-005  
2025 年 2 月 19 日

大桑村長 坂家重吉 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査基準等 第27号  
〒390-1242 長野県松本市 4010-5  
環境未来株式会社 総合検査センター  
山梨検査センター 〒409-3845  
技術センター 〒385-0054  
北陸検査センター 〒920-0346  
東京検査センター 〒184-0003



石川県金沢市藤江南1-7-1  
東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                                     |        |                 |
|-----------------|-------------------------------------|--------|-----------------|
| 依頼者             | 大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1 |        |                 |
| 採水日時            | 2025 年 2 月 5 日 (09時39分)             | 受付年月日  | 2025 年 2 月 5 日  |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 東部簡易水道 中尾平ポンプ室 (和村地区) 上水            |        |                 |
| 採水者             | 上杉大志 様・榎葉陽俊 様                       |        |                 |
| 天候              | 前日 雪 当日 雪                           | 採水時の温度 | 気温 0 ℃ 水温 5.5 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検査項目                 | 単位                               | 検査結果   | 水質基準        |
|----------------------|----------------------------------|--------|-------------|
| 一般細菌                 | CFU/mL                           | 0      | 100 以下      |
| 大腸菌                  | —                                | 不検出    | 検出されないこと    |
| 塩化物イオン               | mg/L                             | 2.1    | 200 以下      |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | mg/L                             | 0.3 未満 | 3 以下        |
| pH値                  | —                                | 7.4    | 5.8以上 8.6以下 |
| 味                    | —                                | 異常なし   | 異常でないこと     |
| 臭気                   | —                                | 異常なし   | 異常でないこと     |
| 色度                   | 度                                | 0.5 未満 | 5 以下        |
| 濁度                   | 度                                | 0.1 未満 | 2 以下        |
|                      |                                  | -以下余白- |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
| 判定                   | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。    |        |             |
| 備考                   | 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。   |        |             |
| 検査期日                 | 2025 年 2 月 5 日 ~ 2025 年 2 月 18 日 |        |             |
| 検査機関                 | 環境未来株式会社 総合検査センター                | 検査責任者  | 部長 小林 路子    |
| 検査の方法                | 平成15年厚生労働省告示第261号                |        |             |

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A11-006  
2025 年 2 月 19 日

大桑村長 坂家重吉 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業務委託第27号  
〒390-1242 長野県松本市金井4-10-5  
環境未来株式会社 総合検査センター  
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1  
技術センター 〒385-0054 長野県上田市10-2  
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1  
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



|                 |                                     |        |                  |
|-----------------|-------------------------------------|--------|------------------|
| 依頼者             | 大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1 |        |                  |
| 採水日時            | 2025 年 2 月 5 日 (11時12分)             | 受付年月日  | 2025 年 2 月 5 日   |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 東部簡易水道 長野東地区給水 上水                   |        |                  |
| 採水者             | 上杉大志 様・榛葉陽俊 様                       |        |                  |
| 天候              | 前日 雪 当日 雪                           | 採水時の温度 | 気温 -1 ℃ 水温 4.5 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検査項目              | 単位                               | 検査結果   | 水質基準        |
|-------------------|----------------------------------|--------|-------------|
| 一般細菌              | CFU/mL                           | 0      | 100 以下      |
| 大腸菌               | —                                | 不検出    | 検出されないこと    |
| 塩化物イオン            | mg/L                             | 2.2    | 200 以下      |
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L                             | 0.3 未満 | 3 以下        |
| pH値               | —                                | 7.1    | 5.8以上 8.6以下 |
| 味                 | —                                | 異常なし   | 異常でないこと     |
| 臭気                | —                                | 異常なし   | 異常でないこと     |
| 色度                | 度                                | 0.5 未満 | 5 以下        |
| 濁度                | 度                                | 0.1 未満 | 2 以下        |
|                   |                                  | -以下余白- |             |
|                   |                                  |        |             |
|                   |                                  |        |             |
|                   |                                  |        |             |
|                   |                                  |        |             |
|                   |                                  |        |             |
|                   |                                  |        |             |
|                   |                                  |        |             |
|                   |                                  |        |             |
| 判定                | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。    |        |             |
| 備考                | 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。   |        |             |
| 検査期日              | 2025 年 2 月 5 日 ～ 2025 年 2 月 18 日 |        |             |
| 検査機関              | 環境未来株式会社 総合検査センター                | 検査責任者  | 部長 小林 路子    |
| 検査の方法             | 平成15年厚生労働省告示第261号                |        |             |

# 水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A11-007

2025 年 2 月 19 日

大桑村長 坂家重吉 様



JWWA-GLP002  
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業務登録第27号  
〒390-1242 長野県松本市中央4-10-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1  
技術センター 〒385-0054 長野県上田市10-2  
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1  
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                                     |        |                |
|-----------------|-------------------------------------|--------|----------------|
| 依頼者             | 大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1 |        |                |
| 採水日時            | 2025 年 2 月 5 日 (08時25分)             | 受付年月日  | 2025 年 2 月 5 日 |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 東部簡易水道 殿中地区給水 上水                    |        |                |
| 採水者             | 上杉大志 様・榎葉陽俊 様                       |        |                |
| 天候              | 前日 雪 当日 雪                           | 採水時の温度 | 気温 1 ℃ 水温 5 ℃  |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検査項目                 | 単位                               | 検査結果   | 水質基準        |
|----------------------|----------------------------------|--------|-------------|
| 一般細菌                 | CFU/mL                           | 0      | 100 以下      |
| 大腸菌                  | —                                | 不検出    | 検出されないこと    |
| 塩化物イオン               | mg/L                             | 2.2    | 200 以下      |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | mg/L                             | 0.3 未満 | 3 以下        |
| pH値                  | —                                | 7.4    | 5.8以上 8.6以下 |
| 味                    | —                                | 異常なし   | 異常でないこと     |
| 臭気                   | —                                | 異常なし   | 異常でないこと     |
| 色度                   | 度                                | 0.5 未満 | 5 以下        |
| 濁度                   | 度                                | 0.1 未満 | 2 以下        |
|                      |                                  | -以下余白- |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
| 判定                   | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。    |        |             |
| 備考                   | 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。   |        |             |
| 検査期日                 | 2025 年 2 月 5 日 ~ 2025 年 2 月 18 日 |        |             |
| 検査機関                 | 環境未来株式会社 総合検査センター                | 検査責任者  | 部長 小林 路子    |
| 検査の方法                | 平成15年厚生労働省告示第261号                |        |             |

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A11-008  
2025 年 2 月 19 日

大桑村長 坂家重吉 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査委託機関 第27号  
〒390-1242 長野県松本市会合3-1-5 4010-5  
環境未来株式会社 総合検査センター  
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町1-6-1  
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-6-2  
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1  
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



|                 |                                     |        |                  |
|-----------------|-------------------------------------|--------|------------------|
| 依頼者             | 大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1 |        |                  |
| 採水日時            | 2025 年 2 月 5 日 (11時32分)             | 受付年月日  | 2025 年 2 月 5 日   |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 東部簡易水道 長野浄化センター (弓矢地区) 上水           |        |                  |
| 採水者             | 上杉大志 様・榎葉陽俊 様                       |        |                  |
| 天候              | 前日 雪 当日 雪                           | 採水時の温度 | 気温 -1 ℃ 水温 4.5 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検査項目                 | 単位                               | 検査結果   | 水質基準        |
|----------------------|----------------------------------|--------|-------------|
| 一般細菌                 | CFU/mL                           | 0      | 100 以下      |
| 大腸菌                  | —                                | 不検出    | 検出されないこと    |
| 塩化物イオン               | mg/L                             | 2.2    | 200 以下      |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | mg/L                             | 0.3 未満 | 3 以下        |
| pH値                  | —                                | 7.3    | 5.8以上 8.6以下 |
| 味                    | —                                | 異常なし   | 異常でないこと     |
| 臭気                   | —                                | 異常なし   | 異常でないこと     |
| 色度                   | 度                                | 0.5 未満 | 5 以下        |
| 濁度                   | 度                                | 0.1 未満 | 2 以下        |
|                      |                                  | -以下余白- |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
| 判定                   | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。    |        |             |
| 備考                   | 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。   |        |             |
| 検査期日                 | 2025 年 2 月 5 日 ~ 2025 年 2 月 18 日 |        |             |
| 検査機関                 | 環境未来株式会社 総合検査センター                | 検査責任者  | 部長 小林 路子    |
| 検査の方法                | 平成15年厚生労働省告示第261号                |        |             |

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A11-009  
2025 年 2 月 19 日

大桑村長 坂家重吉 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査基準適合センター 第27号  
〒390-1242 長野県松本市合合町西1-5  
環境未来株式会社 総合検査センター  
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1  
技術センター 〒385-0054 長野県上田市上木3-10-2  
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1  
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



|                 |                                     |        |                  |
|-----------------|-------------------------------------|--------|------------------|
| 依頼者             | 大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1 |        |                  |
| 採水日時            | 2025 年 2 月 5 日 (12時44分)             | 受付年月日  | 2025 年 2 月 5 日   |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 野尻簡易水道 野尻川向地区給水 上水                  |        |                  |
| 採水者             | 上杉大志 様・榛葉陽俊 様                       |        |                  |
| 天候              | 前日 雪 当日 雪                           | 採水時の温度 | 気温 -1 ℃ 水温 3.0 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検査項目              | 単位                               | 検査結果   | 水質基準        |
|-------------------|----------------------------------|--------|-------------|
| 一般細菌              | CFU/mL                           | 0      | 100 以下      |
| 大腸菌               | —                                | 不検出    | 検出されないこと    |
| 塩化物イオン            | mg/L                             | 1.8    | 200 以下      |
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L                             | 0.3 未満 | 3 以下        |
| pH値               | —                                | 7.1    | 5.8以上 8.6以下 |
| 味                 | —                                | 異常なし   | 異常でないこと     |
| 臭気                | —                                | 異常なし   | 異常でないこと     |
| 色度                | 度                                | 0.5 未満 | 5 以下        |
| 濁度                | 度                                | 0.1 未満 | 2 以下        |
|                   |                                  | -以下余白- |             |
|                   |                                  |        |             |
|                   |                                  |        |             |
|                   |                                  |        |             |
|                   |                                  |        |             |
|                   |                                  |        |             |
|                   |                                  |        |             |
|                   |                                  |        |             |
|                   |                                  |        |             |
| 判定                | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。    |        |             |
| 備考                | 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。   |        |             |
| 検査期日              | 2025 年 2 月 5 日 ～ 2025 年 2 月 18 日 |        |             |
| 検査機関              | 環境未来株式会社 総合検査センター                | 検査責任者  | 部長 小林 路子    |
| 検査の方法             | 平成15年厚生労働省告示第261号                |        |             |

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A11-010  
2025 年 2 月 19 日

大桑村長 坂家重吉 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業務認定第27号  
〒390-1242 長野県松本市 4010-5  
環境未来株式会社 総合検査センター  
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県松山市 地1-6-1  
技術センター 〒385-0054 山梨県松山市 地10-2  
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1  
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



|                 |                                     |        |                  |
|-----------------|-------------------------------------|--------|------------------|
| 依頼者             | 大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1 |        |                  |
| 採水日時            | 2025 年 2 月 5 日 (12時20分)             | 受付年月日  | 2025 年 2 月 5 日   |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 野尻簡易水道 野尻下在地区給水 上水                  |        |                  |
| 採水者             | 上杉大志 様・榎葉陽俊 様                       |        |                  |
| 天候              | 前日 雪 当日 雪                           | 採水時の温度 | 気温 -1 ℃ 水温 3.5 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検査項目                 | 単位                               | 検査結果   | 水質基準        |
|----------------------|----------------------------------|--------|-------------|
| 一般細菌                 | CFU/mL                           | 0      | 100 以下      |
| 大腸菌                  | —                                | 不検出    | 検出されないこと    |
| 塩化物イオン               | mg/L                             | 1.8    | 200 以下      |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | mg/L                             | 0.3 未満 | 3 以下        |
| pH値                  | —                                | 7.3    | 5.8以上 8.6以下 |
| 味                    | —                                | 異常なし   | 異常でないこと     |
| 臭気                   | —                                | 異常なし   | 異常でないこと     |
| 色度                   | 度                                | 0.5 未満 | 5 以下        |
| 濁度                   | 度                                | 0.1 未満 | 2 以下        |
|                      |                                  | -以下余白- |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
| 判定                   | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。    |        |             |
| 備考                   | 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。   |        |             |
| 検査期日                 | 2025 年 2 月 5 日 ~ 2025 年 2 月 18 日 |        |             |
| 検査機関                 | 環境未来株式会社 総合検査センター                | 検査責任者  | 部長 小林 路子    |
| 検査の方法                | 平成15年厚生労働省告示第261号                |        |             |

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A11-011  
2025 年 2 月 19 日

大桑村長 坂家重吉 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査登録機関 第27号  
〒390-1242 長野県松本市合合 4010-5  
環境未来株式会社 総合検査センター  
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町池1-6-1  
技術センター 〒385-0054 山梨県市川南町池1-6-2  
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1  
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



|                 |                                     |        |                 |
|-----------------|-------------------------------------|--------|-----------------|
| 依頼者             | 大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1 |        |                 |
| 採水日時            | 2025 年 2 月 5 日 (11時45分)             | 受付年月日  | 2025 年 2 月 5 日  |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 野尻水系 野尻上在郷地区給水 上水                   |        |                 |
| 採水者             | 上杉大志 様・榎葉陽俊 様                       |        |                 |
| 天候              | 前日 雪 当日 雪                           | 採水時の温度 | 気温 0 ℃ 水温 4.5 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検査項目                 | 単位                               | 検査結果   | 水質基準        |
|----------------------|----------------------------------|--------|-------------|
| 一般細菌                 | CFU/mL                           | 0      | 100 以下      |
| 大腸菌                  | —                                | 不検出    | 検出されないこと    |
| 塩化物イオン               | mg/L                             | 1.9    | 200 以下      |
| 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | mg/L                             | 0.3 未満 | 3 以下        |
| pH値                  | —                                | 7.2    | 5.8以上 8.6以下 |
| 味                    | —                                | 異常なし   | 異常でないこと     |
| 臭気                   | —                                | 異常なし   | 異常でないこと     |
| 色度                   | 度                                | 0.5 未満 | 5 以下        |
| 濁度                   | 度                                | 0.1 未満 | 2 以下        |
|                      |                                  | -以下余白- |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
|                      |                                  |        |             |
| 判定                   | 上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。    |        |             |
| 備考                   | 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。   |        |             |
| 検査期日                 | 2025 年 2 月 5 日 ~ 2025 年 2 月 18 日 |        |             |
| 検査機関                 | 環境未来株式会社 総合検査センター                | 検査責任者  | 部長 小林 路子    |
| 検査の方法                | 平成15年厚生労働省告示第261号                |        |             |

## 水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A11-012

2025 年 2 月 19 日

大桑村長 坂家重吉 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業長野県第27号  
〒390-1242 長野県松本市大平4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市流通団 也1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市勝部195-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                                     |        |                  |
|-----------------|-------------------------------------|--------|------------------|
| 依 頼 者           | 大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1 |        |                  |
| 採 水 日 時         | 2025 年 2 月 5 日 (10時30分)             | 受付年月日  | 2025 年 2 月 5 日   |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 伊奈川簡易給水施設 伊奈川着水井 原水 (指標菌)           |        |                  |
| 採 水 者           | 上杉大志 様・榎葉陽俊 様                       |        |                  |
| 天 候             | 前日 雪 当日 雪                           | 採水時の温度 | 気温 -1 ℃ 水温 1.5 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検 査 項 目   | 単 位                              | 検 査 結 果 | 検 査 方 法      |
|-----------|----------------------------------|---------|--------------|
| 大腸菌       | —                                | 検出      | 特定酵素基質培地法    |
| 嫌気性芽胞菌    | CFU/100mL                        | 1       | ハンドフォード改良培地法 |
|           |                                  | -以下余白-  |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
| 備 考       |                                  |         |              |
| 検 査 期 日   | 2025 年 2 月 5 日 ～ 2025 年 2 月 18 日 |         |              |
| 検 査 機 関   | 環境未来株式会社 総合検査センター                |         |              |
| 検 査 責 任 者 | 部長 小林 路子                         |         |              |

# 水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A11-013

2025 年 2 月 19 日

大桑村長 坂家重吉 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業務委託社 第27号  
〒390-1242 長野県松本市大平4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市駒部105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                                     |        |                  |
|-----------------|-------------------------------------|--------|------------------|
| 依 頼 者           | 大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1 |        |                  |
| 採 水 日 時         | 2025 年 2 月 5 日 (09時01分)             | 受付年月日  | 2025 年 2 月 5 日   |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 小川簡易水道 小川水源 原水 (指標菌)                |        |                  |
| 採 水 者           | 上杉大志 様・榛葉陽俊 様                       |        |                  |
| 天 候             | 前日 雪 当日 雪                           | 採水時の温度 | 気温 0 ℃ 水温 -0.5 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検 査 項 目   | 単 位                              | 検 査 結 果 | 検 査 方 法      |
|-----------|----------------------------------|---------|--------------|
| 大腸菌       | —                                | 不検出     | 特定酵素基質培地法    |
| 嫌気性芽胞菌    | CFU/100mL                        | 0       | ハンドフォード改良培地法 |
|           |                                  | -以下余白-  |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
| 備 考       |                                  |         |              |
| 検 査 期 日   | 2025 年 2 月 5 日 ～ 2025 年 2 月 18 日 |         |              |
| 検 査 機 関   | 環境未来株式会社 総合検査センター                |         |              |
| 検 査 責 任 者 | 部長 小林 路子                         |         |              |

# 水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A11-014

2025 年 2 月 19 日

大桑村長 坂家重吉 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業務登録番号 第27号  
〒390-1242 長野県松本市大平4-10-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県下井南町地1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市柳部105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                                     |        |                  |
|-----------------|-------------------------------------|--------|------------------|
| 依頼者             | 大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1 |        |                  |
| 採水日時            | 2025 年 2 月 5 日 (13時20分)             | 受付年月日  | 2025 年 2 月 5 日   |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 上郷簡易水道 上郷水源 原水 (指標菌)                |        |                  |
| 採水者             | 上杉大志 様・榛葉陽俊 様                       |        |                  |
| 天 候             | 前日 雪 当日 雪                           | 採水時の温度 | 気温 -1 ℃ 水温 4.5 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検 査 項 目   | 単 位                              | 検 査 結 果 | 検 査 方 法      |
|-----------|----------------------------------|---------|--------------|
| 大腸菌       | —                                | 不検出     | 特定酵素基質培地法    |
| 嫌気性芽胞菌    | CFU/100mL                        | 0       | ハンドフォード改良培地法 |
|           |                                  | -以下余白-  |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
| 備 考       |                                  |         |              |
| 検 査 期 日   | 2025 年 2 月 5 日 ～ 2025 年 2 月 18 日 |         |              |
| 検 査 機 関   | 環境未来株式会社 総合検査センター                |         |              |
| 検 査 責 任 者 | 部長 小林 路子                         |         |              |

# 水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A11-015

2025 年 2 月 19 日

大桑村長 坂家重吉 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質検査業登録第27号

〒390-1242 長野県松本市大和町 4010-5

環境未来株式会社 総合検査サービス

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市町村流通センター 也1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市岡部105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                                     |        |                  |
|-----------------|-------------------------------------|--------|------------------|
| 依 頼 者           | 大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1 |        |                  |
| 採 水 日 時         | 2025 年 2 月 5 日 (10時53分)             | 受付年月日  | 2025 年 2 月 5 日   |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 東部簡易水道 東部着水井 原水 (指標菌)               |        |                  |
| 採 水 者           | 上杉大志 様・榛葉陽俊 様                       |        |                  |
| 天 候             | 前日 雪 当日 雪                           | 採水時の温度 | 気温 -1 ℃ 水温 3.0 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検 査 項 目   | 単 位                              | 検 査 結 果 | 検 査 方 法      |
|-----------|----------------------------------|---------|--------------|
| 大腸菌       | —                                | 不検出     | 特定酵素基質培地法    |
| 嫌気性芽胞菌    | CFU/100mL                        | 0       | ハンドフォード改良培地法 |
|           |                                  | -以下余白-  |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
| 備 考       |                                  |         |              |
| 検 査 期 日   | 2025 年 2 月 5 日 ～ 2025 年 2 月 18 日 |         |              |
| 検 査 機 関   | 環境未来株式会社 総合検査センター                |         |              |
| 検 査 責 任 者 | 部長 小林 路子                         |         |              |

# 水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A11-016

2025 年 2 月 19 日

大桑村長 坂家重吉 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質檢查業員執照第 27 号

〒390-1242 長野県松本市大町4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町下地1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市関戸105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                                     |        |                  |
|-----------------|-------------------------------------|--------|------------------|
| 依 頼 者           | 大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1 |        |                  |
| 採 水 日 時         | 2025 年 2 月 5 日 (12時06分)             | 受付年月日  | 2025 年 2 月 5 日   |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 野尻簡易水道 野尻着水井 原水 (指標菌)               |        |                  |
| 採 水 者           | 上杉大志 様・榛葉陽俊 様                       |        |                  |
| 天 候             | 前日 雪 当日 雪                           | 採水時の温度 | 気温 -1 ℃ 水温 3.8 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検 査 項 目   | 単 位                              | 検 査 結 果 | 検 査 方 法      |
|-----------|----------------------------------|---------|--------------|
| 大腸菌       | —                                | 不検出     | 特定酵素基質培地法    |
| 嫌気性芽胞菌    | CFU/100mL                        | 1       | ハンドフォード改良培地法 |
|           |                                  | -以下余白-  |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
|           |                                  |         |              |
| 備 考       |                                  |         |              |
| 検 査 期 日   | 2025 年 2 月 5 日 ～ 2025 年 2 月 18 日 |         |              |
| 検 査 機 関   | 環境未来株式会社 総合検査センター                |         |              |
| 検 査 責 任 者 | 部長 小林 路子                         |         |              |

# 水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A11-017

2025 年 2 月 19 日

大桑村長 坂家重吉 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号  
建築物飲料水水質検査業長野県松本市大字和合第27号  
〒390-1242 長野県松本市大字和合 4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒瀬田1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市柳部105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

|                 |                                     |        |                  |
|-----------------|-------------------------------------|--------|------------------|
| 依 頼 者           | 大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1 |        |                  |
| 採 水 日 時         | 2025 年 2 月 5 日 (12時06分)             | 受付年月日  | 2025 年 2 月 5 日   |
| 採水場所名<br>(水道名等) | 野尻簡易水道 野尻着水井 原水 (原虫)                |        |                  |
| 採 水 者           | 上杉大志 様・榛葉陽俊 様                       |        |                  |
| 天 候             | 前日 雪 当日 雪                           | 採水時の温度 | 気温 -1 ℃ 水温 3.8 ℃ |

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

| 検 査 項 目    | 単 位                              | 検 査 結 果 | 検 査 方 法  |
|------------|----------------------------------|---------|----------|
| クリプトスポリジウム | 個/10L                            | 0       | 免疫磁気ビーズ法 |
| ジアルジア      | 個/10L                            | 0       | 免疫磁気ビーズ法 |
|            |                                  | -以下余白-  |          |
|            |                                  |         |          |
|            |                                  |         |          |
|            |                                  |         |          |
|            |                                  |         |          |
|            |                                  |         |          |
|            |                                  |         |          |
|            |                                  |         |          |
|            |                                  |         |          |
|            |                                  |         |          |
|            |                                  |         |          |
|            |                                  |         |          |
|            |                                  |         |          |
|            |                                  |         |          |
|            |                                  |         |          |
|            |                                  |         |          |
|            |                                  |         |          |
|            |                                  |         |          |
|            |                                  |         |          |
| 備 考        |                                  |         |          |
| 検 査 期 日    | 2025 年 2 月 5 日 ～ 2025 年 2 月 18 日 |         |          |
| 検 査 機 関    | 環境未来株式会社 総合検査センター                |         |          |
| 検 査 責 任 者  | 部長 小林 路子                         |         |          |